

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL


OBO Bettermann GmbH & Co.
Hüingser Ring 52
58710 Menden

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Gerätedose
Accessory box

UG 60 258 G / UG 60 258 S / UG 60 258 GNm / UG 60 258 SNm
UG 60 D / UG 60 258 STS / UG 60 DNL

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60670-1 (VDE 0606-1):2005-10; EN 60670-1:2005
DIN EN 60670-22 (VDE 0606-22):2007-07; EN 60670-22:2006



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*

Aktenzeichen: 248000-1410-0707 / 101044
File ref.:

Ausweis-Nr. 40024555 Blatt 1
Certificate No. Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2008-06-19

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
OBO Bettermann GmbH & Co., Hüngser Ring 52, 58710 Menden

Aktenzeichen / *File ref.*
248000-1410-0707 / 101044 / FG33 / GRE

Datum / *Date*
2008-06-19

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40024555.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40024555.

Gerätedose

Accessory box

**UG 60 258 G / UG 60 258 S / UG 60 258 GNm / UG 60 258 SNm
UG 60 D / UG 60 258 STS / UG 60 DNL**

Typ(en) / *Type(s)*:

**UG 60 258 G
UG 60 258 S
UG 60 258 GNm
UG 60 258 SNm
UG 60 D
UG 60 258 STS
UG 60 DNL**

Bemessungsisolationsspannung AC 400 V
Rated insulation voltage

Schutzart IP 20
Degree of protection

Bauart Normmaße - DIN 49473-GB-R1-M1E1
Kind of construction *standard dimensions - DIN 49473-GB-R1-M1E1*

Anbringungsart Unterputz-Verlegung
Attachment type *flush mounting*

Ausführung mit Einführungen für Mantelleitungen 8,2...11,5 mmØ
Construction *with spouts for cable 8,2...11,5 mmØ*

Werkstoff des Gehäuses PS - schwarz / black
Material of case

Werkstoff der Abdeckung PS - weiß / white
Material of the cover

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. page
40024555 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
OBO Bettermann GmbH & Co., Hüingser Ring 52, 58710 Menden

Aktenzeichen / *File ref.*
248000-1410-0707 / 101044 / FG33 / GRE

Datum / *Date*
2008-06-19

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40024555.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40024555.

Anmerkung - Leerdose mit Deckel Typ 5900 auch Verbindungsdose 2,5 mm²
für nicht lagefixierte Klemmen

*Remark empty box with cover type 5900 also connecting box 2,5 mm²
for floating terminals*

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet die Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den genannten Normen im Sinne der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG**.
*This Marks Approval is the basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and shows the conformity with the said standards as defined by the **EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC**.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG33
Section FG33

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
40024555

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
OBO Bettermann GmbH & Co., Hüngser Ring 52, 58710 Menden

Aktenzeichen / *File ref.*
248000-1410-0707 / 101044 / FG33 / GRE

Datum / *Date*
2008-06-19

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40024555.
This supplement is part of the Certificate No. 40024555.

Gerätedose

Accessory box

**UG 60 258 G / UG 60 258 S / UG 60 258 GNm / UG 60 258 SNm
UG 60 D / UG 60 258 STS / UG 60 DNL**

Fertigungsstätte(n)

Place(s) of manufacture

Referenz/*Reference* OBO Bettermann GmbH & Co.
30000244 Hüngser Ring 52
 D-58710 MENDEN

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG33
Section FG33