


Tekninen tietolehti

Uppokantaruuvi palosuojakanavalle PYROLINE® Con

Tuotenumero: 7215412



Uppokantaruuvi varaosana palosuojakanavalle PYROLINE® Con, kannen, pätykappaleen, kauluksen ja läpivientikauluksen kiinnittämiseen levyn paksuudelle 40 - 60 mm.



St Teräs

G sinkitty DIN EN 12329 2,5-10 µm

Perustiedot

Tuotenumero	7215412
Tyyppi	KSS 4.5x80
Nimitys 1	Ruuvi
Nimitys 2	for PYROLINE Con
Valmistaja	OBO
Koko	4,5x80
Materiaali	teräs
Pinta	galvaanisesti sinkitty
Pintastandardi	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Pienin myyntiyksikkö	50
Määräyksikkö	Kappale
Paino	0,5 kg
Painoyksikkö	kg/100 kpl


Tekninen tietolehti

Uppokantaruuvi palosuojakanavalle PYROLINE® Con

Tuotenumero: 7215412



Mitat



Mitat	4,5 x 80
Pituus	80 mm

Tekniset tiedot

Kierre	M4,5
Kierre metrinen	4,5
Kannan muoto	Uppokanta
Ruuvijärjestelmä	Phillips PH