

## ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

OBO Bettermann GmbH & Co. KG  
Hüingser Ring 52  
58710 Menden

ist berechtigt, für ihr Produkt /  
is authorized to use for their product

**Verdrahtungskanal zum Einbau in Schaltschränken**  
*Slotted cable trunking system intended for installation in cabinets*


die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen  
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
*the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.*



und/oder - and/or



oder/lor



Geprüft und zertifiziert nach /  
Tested and certified according to

DIN EN 50085-2-3 (VDE 0604 Teil 2-3):2011-01; EN 50085-2-3:2010



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
VDE Testing and Certification Institute  
Zertifizierungsstelle / Certification

K. Prohaska

Aktenzeichen: 248000-5450-0003 / 162842

File ref.:

Ausweis-Nr. 40034771

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2012-04-05

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:  
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>  
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
OBO Bettermann GmbH & Co. KG, Hüingser Ring 52, 58710 Menden

Aktenzeichen / *File ref.*  
248000-5450-0003 / 162842 / FG41 / LR

Datum / *Date*  
2012-04-05

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40034771  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40034771.*

**Verdrahtungskanal zum Einbau in Schaltschränken**  
***Slotted cable trunking system intended for installation in cabinets***

Typ(en) / *Type(s)*:

**LKVH**

Beschreibung Elektroinstallationskanalsystem aus PC/ABS,  
halogenfrei nach EN 50267-2-2:1998-06

*Description* *Cable trunking system made of PC/ABS,*  
*halogen free according to*  
*EN 50267-2-2:1998-06*

Nenngröße (mm)  
*Nominal dimension*  
50x37,5 75x50  
50x50 75x75  
50x75 75x100  
75x37,5 75x125

Zubehör Kabelhalteklammer Typ LKV/H/H  
*Accessories* *cable retainer type LKV/H/H*

Klassifizierung Mindestlager- und Transporttemperatur - 25 °C  
Anwendungshöchsttemperatur + 90 °C  
Montage auf einer senkrechten oder  
waagerechten Fläche  
Feuer nicht ausbreitend.

*Classification* *Minimum storage and transport*  
*temperature - 25 °C*  
*Maximum application temperature + 90 °C*  
*Mounted on vertical or horizontal surface*  
*Non-flame propagating.*

Fortsetzung siehe Blatt 3 /  
*continued on page 3*

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /  
Certificate No. page  
40034771 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*  
OBO Bettermann GmbH & Co. KG, Hüngser Ring 52, 58710 Menden

Aktenzeichen / *File ref.*  
248000-5450-0003 / 162842 / FG41 / LR

Datum / *Date*  
2012-04-05

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40034771  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40034771.*

Firmenzeichen  
*Trademark*



Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG** mit ihren Änderungen.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC** including amendments.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Fachgebiet FG41  
*Section FG41*